

Konformitätsnachweis

NA-Schutz

Antragsteller: **changetec Technology GmbH**
Sölterreeke 5
31832 Springe
Deutschland

Produkt: **Integrierter oder zentraler NA-Schutz**

Modell:	BISI
Bemessungsspannung:	3x400Vac
Software Version:	V79

Das oben bezeichnete Produkt erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 4105 als integrierter sowie zentraler NA-Schutz

Die Funktionstüchtigkeit der Wirkungskette „NA-Schutz-Kuppelschalter“ unter den generellen Anforderungen der Einfehlersicherheit ist gegeben.

- Das Gerät erfüllt die Anforderungen der Inselnetzerkennung (passives Verfahren) gemäß Kap. 6.5.3 sowie Anhang D.2.

Netzanschlussregel:

VDE-AR-N 4105:2011-08

Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz – Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz.

Mitgeltende Normen:

DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100):2012-07

Netzintegration von Erzeugungsanlagen – Niederspannung – Prüfanforderungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum Anschluss und Parallelbetrieb am Niederspannungsnetz.

Ein repräsentatives Testmuster des oben genannten Erzeugnisses entspricht zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser Bescheinigung der aufgeführten Netzanschlussregel.

Berichtsnummer: 11KFS090-02

Zertifikatsnummer: 14-146-01

Ausstelldatum: 2014-11-17


Horst Haug
Zertifizierstelle

Horst

