




G.3 Konformitätsnachweis für den Netz- und Anlagenschutz

Konformitätsnachweis NA-Schutz		Nr.: 2012 – 001 (laufende Nr.)	
		Unterzeichnete Kopie No. 3	
Hersteller	Changetec Technology GmbH		
Typ NA-Schutz	BISI		
Zentraler NA-Schutz			
Integrierter NA-Schutz	X	Zugeordnet zu Erzeugungseinheit Typ	Wind-generator
Netzanschlussregel	VDE-AR-N 4105 „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz		
Der oben bezeichnete Netz- und Anlagenschutz erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 4105.			
Der Konformitätsnachweis beinhaltet folgende Angaben: <ul style="list-style-type: none"> • Die Einstellwerte und die Abschaltzeiten der in 5.5 beschriebenen Schutzfunktionen; • Bei integriertem NA-Schutz die funktionstüchtige Wirkungskette „NA-Schutz-Kuppelschalter“ sowie die technischen Daten der Schalteinrichtungen des Kuppelschalters; • Die verwendete Software-Version des NA-Schutzes; • Die Überprüfung der Selbstüberwachung nach Anhang A „Zu 5.1 Generelle Anforderungen, Einfehlersicherheit“. 			
Ort, Datum (TT.MM.JJJJ)		Hersteller: changetec Technology GmbH	
Springe, 08.05.2013			
Dieser Konformitätsnachweis darf nicht in Ausschnitten verwendet werden.			
Schutzgeräte-Hersteller: Firmen-LOGO, Adresse, E-Mail			
			
Changetec Technology GmbH, Sölterreeke 5, 31832 Springe, info@changetec-technology.de			



G.3 Konformitätsnachweis für den Netz- und Anlagenschutz

Konformitätsnachweis NA-Schutz		Nr.: 2012 – 002 (laufende Nr.) Unterzeichnete Kopie No. 3	
Hersteller	Changetec Technology GmbH		
Typ NA-Schutz	BISI		
Zentraler NA-Schutz	X		
Integrierter NA-Schutz		Zugeordnet zu Erzeugungseinheit Typ	Wind-generator
Netzanschlussregel	VDE-AR-N 4105 „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz		
Der oben bezeichnete Netz- und Anlagenschutz erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 4105.			
Der Konformitätsnachweis beinhaltet folgende Angaben: <ul style="list-style-type: none"> • Die Einstellwerte und die Abschaltzeiten der in 5.5 beschriebenen Schutzfunktionen; • Bei integriertem NA-Schutz die funktionstüchtige Wirkungskette „NA-Schutz-Kuppelschalter“ sowie die technischen Daten der Schalteinrichtungen des Kuppelschalters; • Die verwendete Software-Version des NA-Schutzes; • Die Überprüfung der Selbstüberwachung nach Anhang A „Zu 5.1 Generelle Anforderungen, Einfehlersicherheit“. 			
Ort, Datum (TT.MM.JJJJ)		Hersteller: changetec Technology GmbH	
Springe, 08.05.2013			
Dieser Konformitätsnachweis darf nicht in Ausschnitten verwendet werden.			
Schutzgeräte-Hersteller: Firmen-LOGO, Adresse, E-Mail			
		 Changetec Technology GmbH Sölterreeke 5 31832 Springe	
Changetec Technology GmbH, Sölterreeke 5, 31832 Springe, info@changetec-technology.de			



G.3 Konformitätsnachweis für den Netz- und Anlagenschutz

Konformitätsnachweis NA-Schutz		Nr.: 2012 – 004 (laufende Nr.) Unterzeichnete Kopie No. 3	
Hersteller	Changetec Technology GmbH		
Typ NA-Schutz	BISI		
Zentraler NA-Schutz			
Integrierter NA-Schutz	X	Zugeordnet zu Erzeugungseinheit Typ	BHKW
Netzanschlussregel	VDE-AR-N 4105 „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz		
Der oben bezeichnete Netz- und Anlagenschutz erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 4105.			
Der Konformitätsnachweis beinhaltet folgende Angaben: <ul style="list-style-type: none"> • Die Einstellwerte und die Abschaltzeiten der in 5.5 beschriebenen Schutzfunktionen; • Bei integriertem NA-Schutz die funktionstüchtige Wirkungskette „NA-Schutz-Kuppelschalter“ sowie die technischen Daten der Schalteinrichtungen des Kuppelschalters; • Die verwendete Software-Version des NA-Schutzes; • Die Überprüfung der Selbstüberwachung nach Anhang A „Zu 5.1 Generelle Anforderungen, Einfehlersicherheit“. 			
Ort, Datum (TT.MM.JJJJ)		Hersteller: changetec Technology GmbH	
Springe, 08.05.2013			
Dieser Konformitätsnachweis darf nicht in Ausschnitten verwendet werden.			
Schutzgeräte-Hersteller: Firmen-LOGO, Adresse, E-Mail			
		 Changetec Technology GmbH Sölterreeke 5 31832 Springe	
Changetec Technology GmbH, Sölterreeke 5, 31832 Springe, info@changetec-technology.de			



G.3 Konformitätsnachweis für den Netz- und Anlagenschutz

Konformitätsnachweis NA-Schutz		Nr.: 2012 – 005 (laufende Nr.) Unterzeichnete Kopie No. 3	
Hersteller	Changetec Technology GmbH		
Typ NA-Schutz	BISI		
Zentraler NA-Schutz	X		
Integrierter NA-Schutz		Zugeordnet zu Erzeugungseinheit Typ	BHKW
Netzanschlussregel	VDE-AR-N 4105 „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz		
Der oben bezeichnete Netz- und Anlagenschutz erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 4105.			
Der Konformitätsnachweis beinhaltet folgende Angaben: <ul style="list-style-type: none"> • Die Einstellwerte und die Abschaltzeiten der in 5.5 beschriebenen Schutzfunktionen; • Bei integriertem NA-Schutz die funktionstüchtige Wirkungskette „NA-Schutz-Kuppelschalter“ sowie die technischen Daten der Schalteinrichtungen des Kuppelschalters; • Die verwendete Software-Version des NA-Schutzes; • Die Überprüfung der Selbstüberwachung nach Anhang A „Zu 5.1 Generelle Anforderungen, Einfehlersicherheit“. 			
Ort, Datum (TT.MM.JJJJ)		Hersteller: changetec Technology GmbH	
Springe, 08.05.2013			
Dieser Konformitätsnachweis darf nicht in Ausschnitten verwendet werden.			
Schutzgeräte-Hersteller: Firmen-LOGO, Adresse, E-Mail			
		 Changetec Technology GmbH Sölterreeke 5 31832 Springe	
Changetec Technology GmbH, Sölterreeke 5, 31832 Springe, info@changetec-technology.de			



G.3 Konformitätsnachweis für den Netz- und Anlagenschutz

Konformitätsnachweis NA-Schutz		Nr.: 2012 – 006 (laufende Nr.) Unterzeichnete Kopie No. 3	
Hersteller	Changetec Technology GmbH		
Typ NA-Schutz	BISI		
Zentraler NA-Schutz			
Integrierter NA-Schutz	X	Zugeordnet zu Erzeugungseinheit Typ	Wechsel-richter
Netzanschlussregel	VDE-AR-N 4105 „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz		
Der oben bezeichnete Netz- und Anlagenschutz erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 4105.			
Der Konformitätsnachweis beinhaltet folgende Angaben: <ul style="list-style-type: none"> • Die Einstellwerte und die Abschaltzeiten der in 5.5 beschriebenen Schutzfunktionen; • Bei integriertem NA-Schutz die funktionstüchtige Wirkungskette „NA-Schutz-Kuppelschalter“ sowie die technischen Daten der Schalteinrichtungen des Kuppelschalters; • Die verwendete Software-Version des NA-Schutzes; • Die Überprüfung der Selbstüberwachung nach Anhang A „Zu 5.1 Generelle Anforderungen, Einfehlersicherheit“. 			
Ort, Datum (TT.MM.JJJJ)		Hersteller: changetec Technology GmbH	
Springe, 08.05.2013			
Dieser Konformitätsnachweis darf nicht in Ausschnitten verwendet werden.			
Schutzgeräte-Hersteller: Firmen-LOGO, Adresse, E-Mail			
			
Changetec Technology GmbH, Sölterreeke 5, 31832 Springe, info@changetec-technology.de			



G.3 Konformitätsnachweis für den Netz- und Anlagenschutz

Konformitätsnachweis NA-Schutz		Nr.: 2012 – 007 (laufende Nr.) Unterzeichnete Kopie No. 3	
Hersteller	Changetec Technology GmbH		
Typ NA-Schutz	BISI		
Zentraler NA-Schutz	X		
Integrierter NA-Schutz		Zugeordnet zu Erzeugungseinheit Typ	Wechsel- richter
Netzanschlussregel	VDE-AR-N 4105 „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz		
Der oben bezeichnete Netz- und Anlagenschutz erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 4105.			
Der Konformitätsnachweis beinhaltet folgende Angaben: <ul style="list-style-type: none"> • Die Einstellwerte und die Abschaltzeiten der in 5.5 beschriebenen Schutzfunktionen; • Bei integriertem NA-Schutz die funktionstüchtige Wirkungskette „NA-Schutz-Kuppelschalter“ sowie die technischen Daten der Schalteinrichtungen des Kuppelschalters; • Die verwendete Software-Version des NA-Schutzes; • Die Überprüfung der Selbstüberwachung nach Anhang A „Zu 5.1 Generelle Anforderungen, Einfehlersicherheit“. 			
Ort, Datum (TT.MM.JJJJ)		Hersteller: changetec Technology GmbH	
Springe, 08.05.2013			
Dieser Konformitätsnachweis darf nicht in Ausschnitten verwendet werden.			
Schutzgeräte-Hersteller: Firmen-LOGO, Adresse, E-Mail			
		 Changetec Technology GmbH Sölterreeke 5 31832 Springe	
Changetec Technology GmbH, Sölterreeke 5, 31832 Springe, info@changetec-technology.de			