



## Datenblattergänzung für Frankreich UTE C 15-712-1 (VDE 0126-1-1/A1 + VFR 2014)

Netzschutzparameter gemäß UTE C 15-712-1\*

Country	Trip Setting	Clearance Time	Reconnection
Undervoltage	- 20 %	0,2s	>30s
Overvoltage	+ 15%	0,2s	>30s
Overvoltage	+ 10%	10min Mittelwert	
Underfrequency	47,5Hz	0,2s	>30s
Overfrequency	50,6 Hz	0,2s	>30s
DC-Injection	> 1A	0,2s	

\* Andere Ländernormen sind nach Passworteingabe auswählbar

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

